



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322313001353

认证委托人名称: EATON COOPER CAPRI SAS
 认证委托人地址: 36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France
 生产者名称: EATON COOPER CAPRI SAS
 生产者地址: 36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France
 生产企业名称: EATON COOPER CAPRI SAS
 生产企业地址: 36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France
 产品名称: 电缆引入装置
 系列、规格、型号: ADE 系列
 标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、
 GB/T 3836.8-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023年04月29日

有效期至: 2025年09月14日

首次发证日期: 2020年09月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844

S 0012443



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322313001353

APPLICANT: EATON COOPER CAPRI SAS
ADDRESS: 36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France
MANUFACTURER: EATON COOPER CAPRI SAS
ADDRESS: 36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France
FACTORY: EATON COOPER CAPRI SAS
ADDRESS: 36 rue des fontenils 41600 Nouan le Fuzelier France

PRODUCT: Cable Gland
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: ADE series
STANDARDS: GB/T 3836.1-2021、 GB/T 3836.2-2021、 GB/T 3836.3-2021、
 GB/T 3836.8-2021、 GB/T 3836.31-2021

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Refer to the attachment for detailed information.

Valid from:April 29, 2023

Valid until:September 14, 2025

Date of original certification:September 15, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA’s website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitiias.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844

S 0009115



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322313001353

附件

产品名称: 电缆引入装置

型号规格:

ADE **a b c**

a代表产品类型: 可为 1F2、1F2A、1F2 DS、1FC、4F、5F、6F、6FC、1FCADCC (ADFC)、1FCADCS (ADFS)、1F2DSADCH、1F2ADCC、1F2ADCS;

b代表螺纹类型: 可为 M10、M12、M20、M25、M32、M40、M50、M63、M75、M90、M110、NPT 1/8", NPT1/4", NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1"1/4, NPT1"1/2, NPT 2", NPT2"1/2, NPT3", NPT3"1/2, NPT4";

c代表密封圈尺寸: 可为 n° 03~n° 17。

防爆标志:

Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex nR IIC Gc Ex tb IIIC Db

电气参数:

/

相关报告编号:

2022S17402-010178

使用条件:

1. 特殊(限制)使用条件: 当产品为 ADE-1F2 系列或 ADE-6F 系列时, 不具备足够夹紧措施, 用户应提供夹紧措施以防电缆受到拉力或扭矩。

2. 其他相关信息:

1) 产品外壳防护等级为 IP66。

2) 产品最大工作温度范围: -60°C~+140°C。

ADE-1F2、ADE-1F2A、ADE-1F2 DS、ADE-4F、ADE-5F 系列使用氯丁橡胶, 工作温度范围 -30°C~+80°C; 使用硅橡胶, 工作温度范围 -60°C~+140°C

ADE-6F 系列使用内部密封圈隔膜硅胶, 工作温度范围 -60°C~+80°C

ADE-1FC、ADE-6FC 系列使用 TS 化合物工作温度范围 -60°C~+80°C

批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司